



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Wolności 11 tel.: 87 615-15-47 tel/fax: 87 615-06-77; e-mail:
psse.goldap@sanepid.gov.pl

Gołdap, 16.02.2024 r.

HK.9022.4.1.2024

Ocena obszarowa jakości wody w Gminie Banie Mazurskie za rok 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi w oparciu o §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) dokonuje obszarowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Banie Mazurskie za 2023r.

Stałym nadzorem na terenie gminy Banie Mazurskie objęte były trzy wodociągi: 1 wodociąg o produkcji >100m³/d (Banie Mazurskie) oraz 2 wodociągi o produkcji <100m³/d (Budziska, Radkiejmy), których administratorem jest Optima Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko.

Nazwa wodociągu	Produkcja wody w m ³ /d	Liczba ludności
Wodociąg publiczny Banie Mazurskie	278,00	2133
Wodociąg publiczny Budziska	86,00	681
Wodociąg publiczny Radkiejmy	46,00	370

Wszystkie wodociągi na terenie Gminy Banie Mazurskie oparte są na wodach podziemnych, które pierwotnie nie są zanieczyszczone bakteriologicznie i nie wymagają stałej dezynfekcji wody. Chlorowanie stosuje się w sytuacjach awaryjnych, w razie wtórnego zanieczyszczenia bakteriologicznego i profilaktycznie po przeprowadzanych remontach i modernizacjach na ujęciach i sieciach wodociągowych. Cechą charakterystyczną wód podziemnych jest wysoka zawartość żelaza, manganu i jonu amonowego oraz związana z tym podwyższona mętność. Uzdatanianie wód podziemnych polega na utlenieniu związków żelaza i manganu, najczęściej przez napowietrzanie i usuwanie w procesach filtracji.

W nadzorowanych wodociągach program badań monitoringowych prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W 2023r. prowadzono jedno postępowanie dotyczące pogorszenia jakości wody. W dniu 23.10.2023r. wydano decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Banie Mazurskie w związku z wystąpieniem zanieczyszczeń fizykochemicznych - ponadnormatywną zawartość jonu amonu. Badania jakości wody przeprowadzone 13.09.2023r. wykazały zgodność wyników z wymaganiami określonymi w przepisach prawa w zakresie parametrów mikrobiologicznych, natomiast odnośnie parametrów fizykochemicznych przekroczony został jon amonowy, który wymagał czasu na uregulowanie. Czas ten był niezbędny do wypracowania złoża. Dnia 15.11.2023r. PPIS w Gołdapi wydał ocenę jakości wody stwierdzającą jej przydatność do spożycia w zakresie jonu amonowego.

Woda we wszystkich pozostałych badanych próbkach spełniała wymagania w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gołdapi
mgr inż. Grażyna Mentel

/ dokument podpisany elektronicznie /

Otrzymują do wiadomości:

1. Starosta Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.
2. Wójt Gminy Banie Mazurskie, ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie.
3. Optima Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko