

Banie Mazurskie, 22.08.2024 r.

GKIS.6220.2.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84 ust. 1, ust. 1 a i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz 3 ust. 1 pkt 54a lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku wraz z załącznikami w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia z dnia 22.04.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.04.2024 r.) Inwestora – Kancelaria Prawna "CONSULTOR" Daniel Gramatowski, ul. Bitwy pod Płowcami 32/1, 81-730 Sopot, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2MW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (opinia z dnia 31 maja 2024 r. r. znak sprawy: WOOŚ.4220.221.2024.BG), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi (opinia z dnia 23.05.2024 r. znak: ZNS.9022.1.13.2024), Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opina z 31.05.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 6.06.2024 r.), znak: BI.ZZŚ.4901.104.2024.MK)

stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2MW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22.04.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.04.2024 r.) Inwestora – Kancelaria Prawna "CONSULTOR" Daniel Gramatowski, ul. Bitwy pod Płowcami 32/1, 81-730 Sopot, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2MW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”. Do wniosku dołączono kartę informacyjną dla terenu objętego wnioskiem. Teren, na którym jest planowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Planowana inwestycja, polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej o powierzchni mierzonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów wynoszącej 2,43 ha, zlokalizowanej poza granicami obszarów objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), tj. zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż, 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Banie Mazurskie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, z późn. zm.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Gospodarki Wodnej w Giżycku pismem z 14 maja 2024 r., znak: GKIS.6220.2.2024 o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in.: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oświadczenie zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy ooś oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP). Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji, nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 31 maja 2024 r. r. znak sprawy: WOOŚ.4220.221.2024.BG po zapoznaniu się z treścią pisma Wójta Gminy Banie Mazurskie znak: GKIS.6220.2.2024 r. z dnia 14 maja 2024 r., wyraził opinię w że przedmiotowe przedsięwzięcie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Gołdapi, pismem z dnia 23.05.2024 r. znak: ZNS.9022.1.13.2024 po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i treścią pisma Wójta Gminy Banie Mazurskie znak: GKIS.6220.2.2024 r. z dnia 14 maja 2024 r., stwierdził iż dla przedmiotowego przedsięwzięcie nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z 31.05.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 6.06.2024 r.), znak: BI.ZZŚ.4901.104.2024.MK po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Banie Mazurskie GKIS.6220.2.2024 r. z dnia 14 maja 2024 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - określenie zakresu raportu, Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię że przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ uwzględnił następujące informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 49/1, obręb Grodzisko, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, województwo warmińsko - mazurskie. Działka ta, zgodnie z informacjami zawartymi w KIP ma powierzchnię 2,69 ha i stanowi tereny rolne, użytkowane rolniczo. Teren działki jest pagórkowaty, pokryty trawą.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W pobliżu terenu planowanej inwestycji, na działce nr 50/3, zlokalizowana jest istniejąca elektrownia słoneczna o mocy 1,65 MW. Oddziaływanie obydwu inwestycji nie wykracza poza obszar każdej z nich. Pomiędzy istniejącą elektrownią oraz terenem planowanej inwestycji przebiega droga, dzięki czemu ogrodzenia instalacji nie będą stykały się ze sobą. Ze względu na niewielki zasięg obszaru oddziaływania przedsięwzięcia należy uznać, że nie wystąpią skumulowane oddziaływania na środowisko. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w regionie.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia należy uznać, iż jego realizacja i eksploatacja nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Funkcjonowanie instalacji nie będzie wiązało się też z powodowaniem znaczących emisji zanieczyszczeń do środowiska, zarówno w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu czy też ścieków. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie powoduje jakiegokolwiek emisji do powietrza. Sporadyczny ruch samochodów ograniczy się tylko do 1-2 dni przeglądów w skali roku, z natężeniem maksymalnym do 2 samochodów/dobę. Powyższe będzie w marginalnym stopniu oddziaływało na jakość powietrza atmosferycznego.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Instalacja fotowoltaiczna nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Z uwagi na niewystępowanie substancji

niebezpiecznych na terenie planowanej elektrowni oraz niski charakter zabudowy nie jest ona również narażona na ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne uszkodzenie poszczególnych elementów elektrowni pozostaje bez wpływu na środowisko. Większość materiałów, z których wykonana jest elektrownia należy do materiałów trudnopalnych lub tzw. nierozprzestrzeniających ognia. Obszar inwestycji leży poza obszarami zalewowymi, zagrożonymi powodzią.

Funkcjonowanie instalacji nie jest związane z emisją gazów cieplarnianych. Okresowe emisje związane z konserwacją instalacji będą pomijalnie małe. Ponadto przedsięwzięcie związane będzie z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — z energii słońca, dzięki czemu przyczyni się do zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego. Przewiduje się zatem pozytywny wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na zmiany klimatu, w szczególności poprzez pośredni wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Nie przewiduje się również wpływu zmian klimatu na przedsięwzięcie — ze względu na obszar lokalizacji występować mogą zmiany temperatur w letniej i zimowej porze roku oraz zmiany ilościowe opadów śniegu. Żadna z tych zmian nie ma wpływu na trwałość elektrowni, jej zdolność do poprawnej pracy albo bezpieczeństwo jej użytkowania, zarówno dla użytkowników jak i środowiska.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

Odpady, powstające podczas eksploatacji inwestycji będą związane z okresowymi przeglądami i pracami konserwacyjnymi. Odpady te będą selektywnie zbierane i gromadzone w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Elementami emitującymi hałas w elektrowni będą falowniki oraz wentylatory w stacji transformatorowo - rozdzielczej. Ich poziom natężenie dźwięku w trakcie pracy (w porze dziennej) nie przekracza dopuszczonego normatywnie poziomu. Poziom natężenia dźwięku falowników w odległości 1m wynosi ~56dB. Wymagany maksymalny poziom natężenia dźwięku na granicy działki w godzinach 6.00-22.00 wynosi 50dB. Poziom natężenia dźwięku wentylatorów w stacji transformatorowo-rozdzielczej w odległości 1m wynosi ~61 dB.

W fazie użytkowania jako źródła zorganizowane emisji hałasu należy wskazać:

- stacje trafo - moc akustyczna źródła zastępczego LWA ≤ 78 dB (przy założeniu pracy 2 transformatorów),
- urządzenia chłodzące inwerterów - 55 dB w odl. 1 m - praca krótkookresowa, okazjonalna.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodnobłotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łąkowych oraz ujść rzek. Zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane poza strefami ochronnymi ujęć wód, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne oraz poza obszarami, podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Z uwagi na rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie

Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego.

c) obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodnobłotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łąkowych oraz ujść rzek. Zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane poza strefami ochronnymi ujęć wód, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne oraz poza obszarami, podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Z uwagi na rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.), w tym obszarach Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Ostoja Borecka PLH280016, oddalona ok. 1 km od inwestycji. Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji oraz biorąc pod uwagę jej odległość od ww. obszaru nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami

korytarzy ekologicznych. Dla małych zwierząt przedsięwzięcie nie będzie stanowić przeszkody podczas migracji

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe.

h) gęstość zaludnienia

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.

i) obszary przylegające do jezior

Planowana inwestycja nie znajduje się bezpośrednio na obszarze przylegającym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowskich i ochrony uzdrowskiej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Planowane przedsięwzięcie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoty, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty, przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 207). Inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW700021. Stan ilościowy i stan chemiczny ww. jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry; JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych'. Analizowana JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Farma fotowoltaiczna w przedmiotowym wariantcie będzie miała nieznaczny wpływ na sąsiednie tereny.

c) z charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Biorąc pod uwagę niewielkie oddziaływanie akustyczne, ich duże oddalenie (ok. 330 m) od najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną oraz umiejscowienie transformatorów w zabudowie kontenerowej, która ekranuje hałas należy stwierdzić, że planowana instalacja nie będzie powodowała uciążliwości w tym zakresie. Oddziaływanie akustyczne będzie praktycznie niezauważalne na zewnątrz ww. obiektów i nie będzie wyróżniać się z tła otaczającego terenu otwartego. Dodatkowymi źródłami hałasu podczas eksploatacji inwestycji będzie hałas pochodzący z ruchu pojazdów. Wszystkie te źródła hałasu występować mogą jedynie w porze dziennej (6.00-22.00) i będą pojawiały się sporadycznie. Przewiduje się również, że w związku z rodzajem i mocą zainstalowanych elementów i urządzeń elektroenergetycznych (niskie i średnie napięcie) oraz ich usytuowaniem (lokalizacja linii kablowych pod ziemią, poza terenami mieszkalnymi, transformatory w obudowie ekranującej) projektowana infrastruktura elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie jakości klimatu elektromagnetycznego środowiska, jak też nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego nie będą przekroczone.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie znacząco wpływać na środowisko przyrodnicze w pobliżu inwestycji. Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia będą one miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru realizacji planowanej inwestycji. Będą to uciążliwości krótkotrwałe, odwracalne i nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Ze względu na niewielki zasięg obszaru oddziaływania przedsięwzięcia należy uznać, że nie wystąpią skumulowane oddziaływania na środowisko. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w regionie.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania

Funkcjonowanie instalacji nie będzie wiązało się też z powodowaniem znaczących emisji zanieczyszczeń do środowiska, zarówno w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu czy też ścieków. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie powoduje jakiegokolwiek emisji do powietrza. Sporadyczny ruch samochodów ograniczy się tylko do 1-2 dni

przebiegów w skali roku, z natężeniem maksymalnym do 2 samochodów/dobę. Powyższe będzie w marginalnym stopniu oddziaływało na jakość powietrza atmosferycznego.

Nie przewiduje się jakichkolwiek oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne w trakcie eksploatacji inwestycji. Farma będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego, a ewentualne przyjazdy do elektrowni będą się odbywały w ciągu kilku dni w skali roku. Wody opadowe, które będą obmywały panele nie będą zbierane, nie zmieni się struktura zagospodarowania podłoża działki, istniejąca roślinność zostanie zachowana, stąd nie naruszy zmieniać się stosunki wodne obszaru. Podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie będą powstawać żadne ścieki. Nie przewiduje się również zbierania wód opadowych roztopowych z obszaru inwestycji — będą one spływać powierzchniowo po panelach do gleby. Panele fotowoltaiczne nie zanieczyszczają w kontakcie wody deszczowej. Nie przewiduje się czyszczenia paneli słonecznych. Ewentualne mycie paneli prowadzone będzie wyłącznie w razie potrzeby, wodą pod ciśnieniem.

W ramach inwestycji zastosowane zostaną transformatory z izolacją olejową bądź suchą. W przypadku zastosowania transformatora w izolacji olejowej stacja transformatorowa zostanie wyposażona w misę olejową pozwalającą na utrzymanie wewnątrz całej objętości oleju na wypadek awarii, zabezpieczając środowisko gruntowowodne przed zanieczyszczeniem.

W trakcie funkcjonowania elektrowni nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem niewielkich ich ilości związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Powinny one być usuwane z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne, bez gromadzenia na terenie farmy fotowoltaicznej.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji - Wójt Gminy Banie Mazurskie zgodnie z art. 10 §1 kpa, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu zawiadomieniem z dnia 14.06.2024 r. znak GKIS.6220.2.2024 poinformował strony o zebranych dowodach i materiałach sprawy. Ponadto zawiadomienie zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, tablicy ogłoszeń sołectwa Grodzisko oraz w biuletynie informacji publicznej. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do planowanego przedsięwzięcia. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia i po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewnie w Giżycku stwierdzono, że przyjęte rozwiązania projektowe dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Banie Mazurskie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 136 § 2-4 KPA, jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.

Przepis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) decyzja niniejsza podlega opłacie skarbowej w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100 groszy), którą uiszczono w dniu 25.04.2024 r.



Z upoważnienia WÓJTA
Anna Mohyla
KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
INWESTYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor- Kancelaria Prawna "CONSULTOR" Daniel Gramatowski, ul. Bitwy pod Płowcami 32/1, 81-730 Sopot
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

1. Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2MW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie:

Kancelaria Prawna "CONSULTOR" Daniel Gramatowski, ul. Bitwy pod Płowcami 32/1, 81-730 Sopot

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru, na który będzie oddziaływać:

działce o nr geod. 49/1, obręb Grodzisko, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 49/1, obręb Grodzisko, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, województwo warmińsko - mazurskie. Działka ta, zgodnie z informacjami zawartymi w KIP ma powierzchnię 2,69 ha i stanowi tereny rolne, użytkowane rolniczo. Teren działki jest pagórkowaty, pokryty trawą.

Obszar planowanego przedsięwzięcia graniczy z terenami użytkowymi rolniczo oraz użytkami leśnymi. W sąsiedztwie północnej granicy terenu planowanej inwestycji zlokalizowana jest istniejąca elektrownia słoneczna. Inwestycja zlokalizowana jest na południowy wschód od zwartej zabudowy miejscowości Grodzisko. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 330 m w kierunku południowym od terenu planowanej instalacji.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, która składać się będzie z następujących elementów:

- ogniw fotowoltaicznych w liczbie do 10 000 szt. na konstrukcjach wsporczych;
- falowników w liczbie do 40 szt.;
- wewnętrznych linii elektroenergetycznych nn (ok. 4 000 m) i SN (ok. 2 000 m);
- kontenerowej stacji transformatorowej (wymiały kontenera stacji do 6 x 8 x 4 m) — do 2 szt.; transformatory o mocy łącznie do 2 000 kVA;
- systemu monitoringu wizyjnego;

- ogrodzenia terenu o wysokości do 2,2 m z siatki (słupki stalowe wbijane w grunt);
- utwardzenia terenu o charakterze dojazdów (przepuszczające wodę);
- oświetlenia, systemu monitoringu (bariery IR, czujniki ruchu, kamery);
- modułów magazynów energii (wymiary kontenera magazynu do 12 x 4 x 4 m) — do 4 szt.

Z upoważnienia WÓJTA

Anna Mohyla
KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

