

Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 87 615 71 78; 87 615 71 79
NIP 847 16 12 215 REGON 140004188

Banie Mazurskie, dnia 28.04.2017 r.

Strona internetowa Zamawiającego

GKIŚ.ZP.271.3.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 27.04.2017r. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Treść:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST dotyczącą „podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5-5 MPa warstwa gr. 15 cm”, „Poszerzenie ist. Przepustu obustronnie rurami z tworzyw” oraz „Ścieki z elementów betonowych gr. 20cm na podsypce cementowo-piaskowej”.

Odpowiedź:

Zamawiający zastępuje dotychczasowy dokument o nazwie „**Załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne**” na „**Załącznik nr 11 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne po modyfikacji**”. Dokumentację uzupełniono o wnioskowane zapisy tj. D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, D 04.04.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem oraz D.08.05.01. Ściek z elementów prefabrykowanych.

2. Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonane poszerzenie przepustu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rury na poszerzenie przepustu powinny być wykonane jako dwudzielne z rur karbowanych PEHD i posiadać sztywność obwodową SN8.

Z up. WÓJTA
[Signature]
Irena Łobacz
SEKRETARZ GMINY