

Strona internetowa Zamawiającego

GKIS.271.ZP.3.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 25.05.2017 r. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164) Zamawiający przekazuje jego treść wraz z wyjaśnieniami:

Treść:

„Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat typu słupów (wysokość, wykonanie) oraz mocy opraw oświetleniowych, będących przedmiotem wymiany w zamówieniu publicznym pod nazwą "Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych".

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej podaje parametry techniczne lamp:

lampa parkowa autonomiczna:

dane techniczne:

- wysokość słupa ok. 4m
- materiał - ocynkowana stal
- czas pracy lampy - do 10h/dzień
- autonomia - do 4 dni
- klosz wykonany z tworzywa sztucznego
- źródło światła - żarówka LED 13W
- akumulator - 80Ah/12V
- typ akumulatora - żelowy lub AGM
- moc panela - 130W
- kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem
- wyłącznik zmierzchowo-programowalny

lampa uliczna autonomiczna hybrydowa :

dane techniczne:

- wysokość słupa ok. 8 m
- materiał - ocynkowana stal
- czas pracy lampy - do 10-14h/dzień
- autonomia - do 4 dni
- oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła
- źródło światła - CLV-2-PRO LED 40W (odpowiednik tradycyjnej lampy sodowej 120W-150W)
- akumulator - 180Ah-200Ah/12V
- typ akumulatora - żelowy lub AGM
- moc panela - 2 x 190W
- turbina wiatrowa o mocy 600W i prędkość ładowania 2,5 m/s
- kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem
- wyłącznik zmierzchowo-programowalny

Z up. WÓJTA
[Podpis]
Izabela Łobacz
SEKRETARZ GMINY